Управление
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
по Самарской области

**Предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно - эпидемиологический надзор составлен в Управлении Роспотребнадзора по Самарской области 15.03.22 г. в 12.00 часов № 05/159**

При проведении планового мероприятия по контролю в МБОУ Школа № 42 г. о. Самара, адрес: 443030, г. Самара, ул. Урицкого, д. 1, директор Генгут Ю.Л., выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия населения.

С целью устранения выявленных нарушений предлагаю:

| № | Наименование мероприятий |
|---|---|
| 1. | Привести внутреннюю отделку в соответствие с санитарными требованиями (полы не должны иметь дефекты и повреждений, и должны быть выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию) в складском и подсобном помещениях, в гардеробе на 1 этаже, в раздевалках при спортивном зале, в коридоре на 2 этаже п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» |
| 2. | Привести внутреннюю отделку в соответствие санитарных требований (стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств) в обеденном зале, в гардеробе на 1 этаже, в раздевалках при спортивном зале, в коридоре на 2-4 этажах, в кабинете № 13, в библиотеке, в варочном зале, овощном цехе, в санузле для девочек на 1 этаже п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» |
| 3. | Оборудовать кабинет физики демонстрационным столом, установленным на подиуме п.3.4.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» |
| 4. | Обеспечить соблюдение нормы площади на 1 ребенка не менее 2,5 квадратных метра при комплектовании новых учебных классов (1 классов) п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» |
| 5. | Обеспечить горячим водоснабжением санузлы на 2-3 этажах, в кабинете химии и физики п.3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» |
| 6. | Обеспечить продолжительность перемен не менее 10 минут и большой переменны (после 2-3 урока) -20-30 минут в субботу согласно п.3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» |

**Срок исполнения предписания от 15.03.2022г. №05/159 - 01.08.2024г.**

Ответственность за выполнение предписания от 15.03.2022г. №05/159 возлагается на:
юридическое лицо МБОУ Школа № 42 г. о. Самара
Главный специалист - эксперт отдела надзора

по гигиене детей и подростков Климова Светлана Ивановна

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством: в 15-ти дневный срок в порядке пункта 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», V главы «Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров» от 16 июля 2012 г. № 764;
- в течение 3-х месяцев со дня получения в судебном порядке

Предписание для исполнения получил « 15 » марта 2022 г. директор МБОУ Школа № 42 г. о. Самара Генгут Юлия Леонидовна